

Certificat de vérification

Portail anti-inondation

Largeur 4,0 m
Hauteur 1,0 m

Mise en eau :	à ras bord
Durée du test :	24 heures
Volume d'eau d'infiltration mesuré	0,95 litres

Par la présente, l'étanchéité du portail est certifiée pour l'utilisation à l'extérieur.

Biberach, le 30/07/2019



Prof. Dr.-Ing. Gerhard HAIMERL