

Direction: Prof. Dr.-Ing. Gerhard HAIMERL

Certificat de vérification

Trappe anti-inondation



Largeur :	1,1m
Mise en eau :	111cm
Durée du test :	24 heures
Volume d'eau d'infiltration mesuré :	0,07 litres

Par la présente, l'étanchéité de trappe est certifiée pour l'utilisation à l'extérieur.

Biberach, le 19/03/2021



Prof. Dr.-Ing. Gerhard HAIMER